AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG
ILV Kärnten, Lebensmitteluntersuchung

LAND KÄRNTEN

Datum	13.10.2026
U-Zahl	**W-202624230**

Bei Eingaben U-Zahl anführen!

Auskünfte	Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
Telefon	0664-80536 15258
Fax	050-536-15250
E-Mail	abt5.lua@ktn.gv.at

Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Institut für Lebensmittelsicherheit, Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten, Kirchengasse 43, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Marktgemeinde Maria Saal

Am Platzl 7
9063 Maria Saal

U-Zahl: W-202624230

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersuchungszahl untersuchte Probe. Es unterliegt außerdem der Gebührenpflicht gemäß § 14, TP 14 des Gebührengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitätsrücksichten von einer öffentlichen Behörde oder einem Amt gefordert wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig. Privat überbrachte Proben sind zur Vorlage bei der Behörde nicht geeignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9063MARG WVA GWVA Maria Saal

Desinfektion, Aufb.: / / UV-Anlage / nach Desinfektion

Probe: 9063MARG Hochbehälter Maria Saal II, nach der UV-Anlage K4248855

Trinkwasser

Auftraggeber: Marktgemeinde Maria Saal Am Platzl 7 9063 Maria Saal

Entnommen am: 07.10.2026 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Kärnten) *

Eingelangt am: 07.10.2026 Untersuchung: 07.10.2026 - 12.10.2026

* wurde die Probe nicht vom ILV Kärnten gezogen, so gelten die Ergebnisse für die Probe wie vom Kunden übermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben

PRÜFBERICHT

MESSUNGEN VOR ORT *			INFO		
Untersuchung	**Ergebnis**		IPW[1)]	PW[2)]	Methode
Zeitpunkt Probenahme	09:10				OENORM M 6620
Probe im Netz	Ja				OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV und BW	ISO 19458 a)				ISO 19458
Wassertemperatur	13,1 ± 0,7	°C			OENORM M 6620
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	430 ± 50	µS/cm			OENORM EN 27888
Färbung	farblos				OENORM M 6620
Trübung	keine				OENORM M 6620
ungewöhnlicher Geruch oder Geschmack	nein				OENORM M 6620
Geruch	geruchslos				OENORM M 6620
Geschmack vor Ort	ohne Besonderheiten				OENORM M 6620

MIKROBIOLOGIE			INFO		
Untersuchung	**Ergebnis**		IPW[1)]	PW[2)]	Methode
Koloniebildende Einheiten 22°C	1	KBE/ml	10 (40)	80	EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 37°C	0	KBE/ml	10 (20)	40	EN ISO 6222
Escherichia Coli	0	KBE/250ml		0	EN ISO 9308-1 + A1:2017
Coliforme Bakterien	0	KBE/250ml		0	ÖNORM EN ISO 9308-1
intestinale Enterokokken	0	KBE/250ml		0	EN ISO 7899-2

Akkreditierung Austria 0339 ISO/IEC 17025

Pseudomonas aeruginosa	0	KBE/250ml		0	EN ISO 16266
Clostridium perfringens	0	KBE/250ml		0	ISO 14189

[1)] Indikatorparameterwert im Sinne von Richtzahl lt. Codex B1, (tolerierbarer Wert) [2)] Parameterwert Trinkwasserverordnung - TWV BGBl. II 304/01 idgF oder Indikatorparameter erhebliche Abweichung lt. Codex B1
Gemäß EN ISO 8199 gilt folgende Ergebnisinterpretation:
- bei 3 bis 9 Kolonien gilt das Ergebnis als Schätzwert
- bei 1 oder 2 Kolonien gilt das Ergebnis „Organismus in der Probe vorhanden“
[..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze

Zeichnungsberechtigt: 12.10.2026 15:30:07 Mag. Ursula Horn-Zikulnig, BSc. e.h.
**** Ende des Prüfberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung ****

GUTACHTEN W-202624230

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBl II 304/2001 idgF.

Mag. Edith Rassi
(GutachterIn)

LAND KÄRNTEN

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche, persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.