



P22-0746

Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Institut für Leb...
Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten, Kirchengasse 43, 9020
Klagenfurt am Wörthersee

Marktgemeinde Maria Saal

Am Platzl 7
9063 Maria Saal

U-Zahl: W-202215744



PL

Datum	03.06.2022
Zahl	
Bei Eingaben U-Zahl anführen	
Auskünfte	Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
Telefon	0664-80536 15258
Fax	050-536-15250
E-Mail	abt5.lua@ktn.gv.at
Seite	1 von 3

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersuchungsnummer inspizierte Anlage und der dazu untersuchten Proben. Es unterliegt außerdem der Gebührenpflicht gemäß § 14, TP 14 des Gebührengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitätsrücksichten von einer öffentlichen Behörde oder einem Amt gefordert wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig.

INSPEKTIONSBERICHT	
WWA / Bezirk:	9063MARG WVA GWVA Maria Saal / Klagenfurt Land
Auftrag	Inspektion nach der Trinkwasserverordnung
Einschränkungen am Auftrag	Keine
Anlage / Skizze / Schema	
Versorgte Personen / Wassermenge m³/d	/
Aufbereitung / Desinfektion	UV-Anlage / -- / / Wedeco Spektron 15 JA



Ortsbefund nach: ÜS07_027, OENORM M5874 am: 10.05.2022 durch Ing. Gernot Strammer (ILV Kärnten)	TW Ortsbefund Umfang - nur Teile TW Ortsbefund Umfang Beschreibung – Hochbehälter Maria Saal 1-3 Rest im Herbst 2022 TW Ortsbefund - keine Mängel
Fotos von Mängeln	

ZUGEHÖRIGE AMTLICHE UNTERSUCHUNGSZEUGNISSE			
Zahl	Probe	Datum	Ergebnis
W-202215744	9063MARG WVA GWVA Maria Saal	10.05.2022	Ortsaugenschein
W-202215745	9063MARG Zapfhahn - Kindergarten, Waschraum, GR 1	10.05.2022	-
W-202215746	9063MARG Zapfhahn WC im EG, Gemeindeamt Maria Saal	10.05.2022	-
W-202215747	9063MARG Zapfhahn - Pumpstation Karnburg	10.05.2022	-
W-202215748	9063MARG Zapfhahn PST WG Winklern-Übergabestelle	10.05.2022	-
W-202215749	9063MARG Zapfhahn VS Lind	10.05.2022	-
W-202215750	9063MARG Hochbehälter III, Ablauf	10.05.2022	-
W-202216077	9063MARG Brunnen Rainer, Entnahme nach dem Brunnen, Pumpe 3, BA 28	10.05.2022	Coliforme Bakterien (SW) Koloniebildende Einheiten 22°C (SW)

ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

Geprüft wurde die Konformität der Anlage und des Wassers mit der Trinkwasserverordnung-TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und den Anforderungen des Codexkapitels B1.

Bei der Inspektion vor Ort wurde augenscheinlich festgestellt, ob die zugänglichen und sichtbaren Teile der WVA jede Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich verhindert und die Anlagen für Transport und Speicherung des Wassers in einem solchen baulichen und technischen Zustand sind, dass jede Beeinträchtigung der Wasserqualität verhindert wird:

- der Lokalaugenschein ergab keine Mängel.
- Die Probe(n) entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TWV, BGBl. II 304/2001 idgF.

Das Wasser der **WVA 9063MARG WVA GWVA Maria Saal** ist daher als Trinkwasser geeignet.



